

Zertifikat

Hygiene – Konformitätsprüfung

Geprüftes Baumuster	Volumenstromregler rund siehe Anlage 1										
Auftraggeber / Hersteller	EXHAUSTO by Aldes GmbH, Mainzer Strasse 43, DE – 55411 Bingen am Rhein										
Prüfdatum / -ort	17.12.2018 / Dresden										
Prüfingenieure	Dipl. Ing. (FH) Jacob Kornack, Jägerstr. 19 / HH, 01099 Dresden										
Prüfkriterien	Im Rahmen der Hygiene-Konformitätsprüfung wurden die hygienerelevanten Anforderungen* der nachfolgenden Regelwerke geprüft: <table><tr><td>Allgemeine Raumluftechnik</td><td>Krankenhausbereich</td></tr><tr><td>VDI 6022 Blatt 1:2018-01</td><td>DIN 1946-4:2018-09</td></tr><tr><td>VDI 3803 Blatt 1:2010-02</td><td>ÖNORM H 6020:2015-03</td></tr><tr><td>ÖNORM H 6021:2016-08</td><td>SWKI VA105-01:2015-08</td></tr><tr><td>SWKI VA104-01:2007-01</td><td></td></tr></table>	Allgemeine Raumluftechnik	Krankenhausbereich	VDI 6022 Blatt 1:2018-01	DIN 1946-4:2018-09	VDI 3803 Blatt 1:2010-02	ÖNORM H 6020:2015-03	ÖNORM H 6021:2016-08	SWKI VA105-01:2015-08	SWKI VA104-01:2007-01	
Allgemeine Raumluftechnik	Krankenhausbereich										
VDI 6022 Blatt 1:2018-01	DIN 1946-4:2018-09										
VDI 3803 Blatt 1:2010-02	ÖNORM H 6020:2015-03										
ÖNORM H 6021:2016-08	SWKI VA105-01:2015-08										
SWKI VA104-01:2007-01											
Prüfergebnis	Die Konformität des geprüften Baumusters mit den hygienerelevanten Anforderungen der oben genannten Regelwerke wird bestätigt.										
Gültigkeitszeitraum	5 Jahre: 08.2024 ± 08.2029										
Registriernummer	HKP 12/18-04										



Dipl. -Ing. (FH) J. Kornack

ausgestellt am 29.08.2024, Dresden

* Anforderungen aus Regelwerken, auf die in den zu dieser Hygiene-Konformitätsprüfung (HKP) herangezogenen Regelwerken verwiesen wird, wurden nicht berücksichtigt. Die HKP beinhaltet keine toxikologischen Prüfungen oder Bewertungen der in dem geprüften Baumuster eingesetzten Materialien. Eine Vervielfältigung, Verbreitung und/oder Zugänglichmachung ohne Anlage 1 bedarf der Zustimmung des Prüfingenieurs.

S. 1 von 2

Anlage 1: geprüftes Baumuster

Zur Durchführung der Hygiene-Konformitätsprüfung wurde seitens des Auftraggebers ein Baumuster zur Verfügung gestellt. Nachfolgend wird das Baumuster beschrieben (siehe auch Abbildung 1).

Bezeichnung des Baumusters:	Volumenstromregler rund
Typ:	EX VAV, rund, Standard 200
Eignung:	Nicht zur Luftabspernung geeignet
Werkstoff:	Stahlblech verzinkt



Abbildung 1: geprüftes Baumuster