Calcul du montant de la prime CEE de la BAR-TH-129

Lien vers la fiche CEE : https://calculateur-cee.ademe.fr/pdf/display/201/BAR-TH-129

Conditions :

- SCOP >3,9
- P<12kW

CEE pour une maison individuelle :

SCOP	Zone climatique	Montant unitaire (kWh cumac)
3,9 ≤ SCOP < 4,3	H1	77 900
3,9 ≤ SCOP < 4,3	H2	63 700
3,9 ≤ SCOP < 4,3	H3	42 500
4,3 ≤ SCOP	H1	80 200
4,3 ≤ SCOP	H2	65 600
4,3 ≤ SCOP	H3	43 700

x

Facteur correctif	Surface chauffée S (m^2)
0,3	S < 35
0,5	35 ≤ S < 60
0,6	60 ≤ S < 70
0,7	70 ≤ S < 90
1	90 ≤ S < 110
1,1	110 ≤ S ≤ 130
1,6	S > 130

Aide au calcude la prime CEE pour une maison individuelle :

Cellules modifiables

Cas de figure :

Etas	3,9 ≤ SCOP < 4,3
Surface	60 ≤ S < 70
Zone géographique	H1

Prix du CEE (€/MWhc)	8

(8€/MWhc = prix moyen déc. 2025)

Montant de l'aide CEE **374 €**

CEE pour un appartement:

SCOP	Zone climatique	Montant unitaire (kWh cumac)
3,9 ≤ SCOP	H1	21 300
3,9 ≤ SCOP	H2	17 400
3,9 ≤ SCOP	H3	11 600

x

Facteur correctif	Surface chauffée S (m^2)
0,5	S < 35
0,7	35 ≤ S < 60
1	60 ≤ S < 70
1,2	70 ≤ S < 90
1,5	90 ≤ S < 110
1,9	110 ≤ S ≤ 130
2,5	S > 130

Aide au calcude la prime CEE pour un appartement :

Cellules modifiables

Cas de figure :

Etas	3,9 ≤ SCOP
Surface	S > 130
Zone géographique	H1

Prix du CEE (€/MWhc)	8	(8€/MWhc = prix moyen déc. 2025)

Montant de l'aide CEE **426 €**