

**Données de saisie AT2018 Bahia Solution individuelle Hygro A (MAJ 2023-11-30)**

Type de logement	type de sanitaire				Smea	Qvarepspec	Hygro A		EasyHome Hygro PREMIUM MW'	EasyHome Hygro PREMIUM HP+	EasyHome Hygro COMPACT PREMIUM MW	EasyHome Hygro COMPACT PREMIUM HP+	Hygro A		EasyHome Hygro CLASSIC	EasyHome Hygro COMPACT CLASSIC
	SDB/WC	SDB	WC	SDE			Cdep2	Qvarepspec pour Cdep2=1	Puissance (WthC)	Puissance (WthC)	Puissance (WthC)	Puissance (WthC)	Cdep1	Qvarepspec pour Cdep1=1	Puissance (WthC)	Puissance (WthC)
F1	1	0	0	0	90	31,3	1,11	34,6	7,4	7,8	7,7	7,5	1,19	37,2	19,3	19,7
F1	1	0	0	1	90	36,3	1,11	40,3	7,8	8,2	8,0	7,8	1,19	43,2	19,4	19,8
F1	0	1	1	0	90	30,7	1,22	37,4	7,5	7,9	7,7	7,6	1,36	41,7	19,3	19,7
F1	0	1	1	1	90	35,7	1,22	43,6	7,8	8,2	8,0	7,8	1,36	48,6	19,4	19,8
F2	1	0	0	0	90	53,4	1,05	56,2	8,8	9,3	9,1	9,2	1,10	58,9	20,0	20,5
F2	1	0	0	1	90	58,4	1,05	61,3	9,2	9,7	9,6	9,7	1,10	64,2	20,3	20,7
F2	1	0	1	0	90	58,8	1,05	61,7	9,2	9,8	9,7	9,8	1,10	64,7	19,2	19,6
F2	1	0	1	1	90	63,8	1,05	67	9,5	10,2	10,1	10,2	1,10	70,2	KO	KO
F2	0	1	1	0	90	54,7	1,10	60,3	9,0	9,5	9,3	9,4	1,18	64,3	20,2	20,6
F2	0	1	1	1	90	59,7	1,10	65,7	9,3	9,9	9,7	9,8	1,18	70,4	20,4	20,7
F3	1	0	0	0	90	75	1,05	78,4	10,1	10,8	10,8	10,9	1,09	81,9	21,0	21,3
F3	1	0	0	1	90	80	1,05	84	10,8	11,3	11,2	11,4	1,09	87,2	KO	KO
F3	1	0	1	0	90	80,4	1,05	84,4	10,9	11,4	11,2	11,5	1,09	87,6	KO	KO
F3	1	0	1	1	90	85,4	1,05	89,7	11,4	11,9	11,5	12,0	1,09	93,1	KO	KO
F3	1	1	0	0	90	80,4	1,05	84,4	10,8	11,3	11,2	11,4	1,09	87,6	KO	KO
F3	1	1	0	1	90	85,4	1,05	89,7	11,3	11,8	11,5	11,9	1,09	93,1	KO	KO
F3	0	1	1	0	90	68,9	1,08	74,5	9,8	10,6	10,5	10,6	1,14	78,5	KO	KO
F3	0	1	1	1	90	73,9	1,08	79,8	10,2	10,9	10,9	11,0	1,14	84,2	KO	KO
F3	0	1	2	0	90	74,3	1,08	80,2	10,2	11,0	10,9	11,0	1,14	84,7	KO	KO
F3	0	1	2	1	90	79,3	1,08	85,6	10,8	11,3	11,2	11,4	1,14	90,4	KO	KO
F3	0	2	1	0	90	86,3	1,08	93,2	11,5	11,9	11,6	12,0	1,14	98,4	KO	KO
F3	0	2	1	1	90	91,3	1,08	98,6	12,0	12,5	11,9	12,5	1,14	104,1	KO	KO
F3	0	2	2	0	90	91,7	1,08	99	12,0	12,5	11,9	12,5	1,14	104,5	KO	KO
F3	0	2	2	1	90	96,7	1,08	104,4	12,6	13,0	KO	13,0	1,14	110,2	KO	KO
F4	1	0	0	0	135	77,8	1,04	81	10,4	11,0	11,0	11,1	1,09	85	21,2	21,4
F4	1	0	0	1	135	82,8	1,04	86,1	11,0	11,5	11,3	11,6	1,09	90,3	KO	KO
F4	1	0	1	0	135	83,2	1,04	86,5	11,1	11,6	11,4	11,7	1,09	90,7	KO	KO
F4	1	0	1	1	135	88,2	1,04	91,7	11,7	12,1	11,7	12,2	1,09	96,1	KO	KO
F4	1	1	0	0	135	83,2	1,04	86,5	11,1	11,5	11,4	11,6	1,09	90,7	KO	KO
F4	1	1	0	1	135	88,2	1,04	91,7	11,6	12,1	11,6	12,1	1,09	96,1	KO	KO
F4	0	1	1	0	135	72,2	1,07	77,2	10,0	10,8	10,7	10,8	1,13	81,4	KO	KO
F4	0	1	1	1	135	77,2	1,07	82,6	10,5	11,1	11,0	11,2	1,13	87,2	KO	KO
F4	1	1	1	0	135	82,8	1,07	88,6	11,1	11,5	11,3	11,6	1,13	93,6	KO	KO
F4	1	1	1	1	135	87,8	1,07	93,9	11,6	12,0	11,6	12,1	1,13	99,2	KO	KO
F4	0	1	2	0	135	77,6	1,07	83	10,6	11,2	11,1	11,2	1,13	87,7	KO	KO
F4	0	1	2	1	135	82,6	1,07	88,4	11,1	11,6	11,4	11,7	1,13	93,3	KO	KO
F4	0	2	1	0	135	89,6	1,07	95,9	11,8	12,2	11,7	12,3	1,13	101,2	KO	KO
F4	0	2	1	1	135	94,6	1,07	101,2	12,3	12,8	12,1	12,8	1,13	106,9	KO	KO
F4	0	2	2	0	135	95	1,07	101,7	12,4	12,8	12,1	12,8	1,13	107,4	KO	KO
F4	0	2	2	1	135	100	1,07	107	13,0	13,3	KO	13,3	1,13	113	KO	KO
F4	0	2	3	0	135	100,4	1,07	107,4	13,0	13,4	KO	13,4	1,13	113,5	KO	KO
F4	0	2	3	1	135	105,4	1,07	112,8	13,4	13,9	KO	13,9	1,13	119,1	KO	KO
F4	0	3	3	0	135	117,8	1,07	126	14,7	15,4	KO	15,3	1,13	133,1	KO	KO
F4	0	3	3	1	135	122,8	1,07	131,4	15,2	16,0	KO	KO	1,13	138,8	KO	KO

**Données de saisie AT2018 Bahia Solution individuelle Hygro A (MAJ 2023-11-30)**

Type de logement	type de sanitaire				Smea	Qvarespec	Hygro A		EasyHome Hygro PREMIUM MW'	EasyHome Hygro PREMIUM HP+	EasyHome Hygro COMPACT PREMIUM MW	EasyHome Hygro COMPACT PREMIUM HP+	Hygro A		EasyHome Hygro CLASSIC	EasyHome Hygro COMPACT CLASSIC
	SDB/WC	SDB	WC	SDE			Cdep2	Qvarespec pour Cdep2=1	Puissance (WthC)	Puissance (WthC)	Puissance (WthC)	Puissance (WthC)	Cdep1	Qvarespec pour Cdep1=1	Puissance (WthC)	Puissance (WthC)
F5	1	0	0	0	165	80,1	1,04	83,6	10,6	11,1	11,1	11,2	1,08	86,6	21,3	21,5
F5	1	0	0	1	165	85,1	1,04	88,5	11,2	11,7	11,5	11,8	1,08	91,9	KO	KO
F5	1	0	1	0	165	85,5	1,04	88,9	11,4	11,8	11,5	11,9	1,08	92,3	KO	KO
F5	1	0	1	1	165	90,5	1,04	94,1	11,9	12,3	11,8	12,4	1,08	97,7	KO	KO
F5	1	1	0	0	165	85,5	1,04	88,9	11,3	11,8	11,5	11,8	1,08	92,3	KO	KO
F5	1	1	0	1	165	90,5	1,04	94,1	11,8	12,3	11,8	12,3	1,08	97,7	KO	KO
F5	0	1	1	0	165	74,9	1,07	80	10,3	11,0	10,9	11,0	1,12	84,1	KO	KO
F5	0	1	1	1	165	79,9	1,07	85,5	10,8	11,3	11,2	11,4	1,12	89,5	KO	KO
F5	1	1	1	0	165	85,5	1,07	91,5	11,3	11,8	11,5	11,9	1,12	95,8	KO	KO
F5	1	1	1	1	165	90,5	1,07	96,8	11,8	12,3	11,8	12,4	1,12	101,4	KO	KO
F5	0	1	2	0	165	80,3	1,07	85,9	10,8	11,3	11,2	11,4	1,12	89,9	KO	KO
F5	0	1	2	1	165	85,3	1,07	91,3	11,3	11,8	11,5	11,9	1,12	95,5	KO	KO
F5	0	2	1	0	165	92,3	1,07	98,8	12,1	12,5	11,9	12,6	1,12	103,4	KO	KO
F5	0	2	1	1	165	97,3	1,07	104,1	12,7	13,1	12,3	13,1	1,12	109	KO	KO
F5	0	2	2	0	165	97,7	1,07	104,5	12,7	13,1	12,3	13,1	1,12	109,4	KO	KO
F5	0	2	2	1	165	102,7	1,07	109,9	13,1	13,6	KO	13,6	1,12	115	KO	KO
F5	0	2	3	0	165	103,1	1,07	110,3	13,2	13,6	KO	13,6	1,12	115,5	KO	KO
F5	0	2	3	1	165	108,1	1,07	115,7	13,6	14,2	KO	14,2	1,12	121,1	KO	KO
F5	0	3	3	0	165	120,5	1,07	128,9	15,0	15,7	KO	15,5	1,12	135	KO	KO
F5	0	3	3	1	165	125,5	1,07	134,3	15,5	16,3	KO	KO	1,12	140,6	KO	KO
F6	1	1	1	0	155	110,6	1,06	117,4	13,8	14,5	KO	14,4	1,11	123	KO	KO
F6	1	1	1	1	155	115,6	1,06	122,5	14,4	15,1	KO	15,0	1,11	128,3	KO	KO
F6	1	1	2	0	155	116	1,06	123	14,5	15,1	KO	15,0	1,11	128,8	KO	KO
F6	1	1	2	1	155	121	1,06	128,3	15,0	15,7	KO	15,6	1,11	134,3	KO	KO
F6	2	1	1	0	155	141,8	1,06	150,3	17,6	18,9	KO	18,6	1,11	157,4	KO	KO
F6	2	1	1	1	155	146,8	1,06	155,6	KO	19,8	KO	19,3	1,11	162,9	KO	KO
F6	2	0	0	0	155	116	1,05	121,5	14,5	15,1	KO	15,0	1,08	125,8	KO	KO
F6	2	0	0	1	155	121	1,05	127,1	15,0	15,7	KO	15,6	1,08	130,7	KO	KO
F6	2	0	1	0	155	121,4	1,05	127,5	15,1	15,8	KO	15,7	1,08	131,1	KO	KO
F6	2	0	1	1	155	126,4	1,05	132,7	15,6	16,4	KO	16,3	1,08	136,5	KO	KO
F6	2	1	0	0	155	121,4	1,05	127,5	15,1	15,8	KO	15,6	1,08	131,1	KO	KO
F6	2	1	0	1	155	126,4	1,05	132,7	15,5	16,4	KO	16,2	1,08	136,5	KO	KO
F6	0	1	1	1	155	110,3	1,06	116,918	13,8	14,5	KO	14,4	1,11	122,433	KO	KO
F6	0	1	1	2	155	140,3	1,06	148,7	17,5	18,7	KO	18,4	1,11	155,7	KO	KO
F6	0	1	2	1	151,7	115,7	1,06	122,6	14,5	15,1	KO	15,0	1,11	128,4	KO	KO
F6	0	1	2	2	151,7	145,7	1,06	154,4	KO	19,6	KO	19,2	1,11	161,7	KO	KO
F6	0	2	1	0	155	110,3	1,06	116,5	13,8	14,5	KO	14,4	1,11	122,2	KO	KO
F6	0	2	1	1	155	115,3	1,06	122,2	14,4	15,1	KO	15,0	1,11	128	KO	KO
F6	0	2	2	0	155	115,7	1,06	122,6	14,5	15,1	KO	15,0	1,11	128,4	KO	KO
F6	0	2	2	1	155	120,7	1,06	127,9	15,0	15,7	KO	15,6	1,11	134	KO	KO
F6	0	2	3	0	155	121,1	1,06	128,4	15,1	15,8	KO	15,6	1,11	134,4	KO	KO
F6	0	2	3	1	155	126,1	1,06	133,7	15,5	16,4	KO	16,2	1,11	140	KO	KO
F6	0	3	1	0	155	127,7	1,06	135,4	15,7	16,6	KO	16,4	1,11	141,7	KO	KO
F6	0	3	1	1	155	132,7	1,06	140,7	16,4	17,4	KO	17,2	1,11	147,3	KO	KO
F6	0	3	2	0	155	133,1	1,06	141,1	16,5	17,5	KO	17,2	1,11	147,7	KO	KO
F6	0	3	2	1	155	138,1	1,06	146,4	17,1	18,3	KO	18,0	1,11	153,3	KO	KO
F6	0	3	3	0	155	138,5	1,06	146,8	17,2	18,4	KO	18,0	1,11	153,7	KO	KO
F6	0	3	3	1	155	143,5	1,06	152,1	17,8	19,2	KO	KO	1,11	159,3	KO	KO

Données de saisie AT2018 Bahia Solution individuelle Hygro A (MAJ 2023-11-30)

Type de logement	type de sanitaire				Smea	Qvarespec	Hygro A		EasyHome Hygro PREMIUM MW'	EasyHome Hygro PREMIUM HP+	EasyHome Hygro COMPACT PREMIUM MW	EasyHome Hygro COMPACT PREMIUM HP+	Hygro A		EasyHome Hygro CLASSIC	EasyHome Hygro COMPACT CLASSIC
	SDB/WC	SDB	WC	SDE			Cdep2	Qvarespec pour Cdep2=1	Puissance (WthC)	Puissance (WthC)	Puissance (WthC)	Puissance (WthC)	Cdep1	Qvarespec pour Cdep1=1	Puissance (WthC)	Puissance (WthC)
F7	1	1	1	0	177	113,3	1,06	120,1	14,1	14,8	KO	14,7	1,11	125,5	KO	KO
F7	1	1	1	1	177	118,3	1,06	125,4	14,8	15,4	KO	15,3	1,11	131,3	KO	KO
F7	1	1	2	0	177	118,7	1,06	125,8	14,8	15,4	KO	15,3	1,11	131,8	KO	KO
F7	1	1	2	1	177	123,7	1,06	131,1	15,3	16,0	KO	15,9	1,11	137,3	KO	KO
F7	2	1	1	0	177	144,5	1,06	153,2	17,9	19,4	KO	18,9	1,11	160,4	KO	KO
F7	2	1	1	1	177	149,5	1,06	158,5	KO	20,2	KO	19,7	1,11	165,9	KO	KO
F7	2	0	0	0	177	118,4	1,04	123,7	14,7	15,4	KO	15,3	1,08	128,1	KO	KO
F7	2	0	0	1	177	123,4	1,04	128,3	15,2	16,0	KO	15,8	1,08	133,3	KO	KO
F7	2	0	1	0	177	123,8	1,04	128,8	15,3	16,1	KO	15,9	1,08	133,7	KO	KO
F7	2	0	1	1	177	128,8	1,04	134	15,9	16,8	KO	16,6	1,08	139,1	KO	KO
F7	2	1	0	0	177	123,8	1,04	128,8	15,3	16,0	KO	15,9	1,08	133,7	KO	KO
F7	2	1	0	1	177	128,8	1,04	134	15,8	16,7	KO	16,5	1,08	139,1	KO	KO
F7	0	2	1	0	177	113	1,06	120	14,1	14,8	KO	14,7	1,11	125	KO	KO
F7	0	2	1	1	177	118	1,06	125,1	14,7	15,4	KO	15,3	1,11	131	KO	KO
F7	0	2	2	0	177	118,4	1,06	125,5	14,8	15,4	KO	15,3	1,11	131,4	KO	KO
F7	0	2	2	1	177	123,4	1,06	130,8	15,3	16,0	KO	15,9	1,11	137	KO	KO
F7	0	2	3	0	177	123,8	1,06	131,2	15,3	16,1	KO	15,9	1,11	137,4	KO	KO
F7	0	2	3	1	177	128,8	1,06	136,5	15,9	16,8	KO	16,6	1,11	143	KO	KO
F7	0	3	1	0	177	130,4	1,06	138,2	16,1	17,0	KO	16,8	1,11	144,7	KO	KO
F7	0	3	1	1	177	135,4	1,06	143,5	16,8	17,8	KO	17,5	1,11	150,3	KO	KO
F7	0	3	2	0	177	135,8	1,06	143,9	16,8	17,9	KO	17,6	1,11	150,7	KO	KO
F7	0	3	2	1	177	140,8	1,06	149,2	17,5	18,7	KO	18,4	1,11	156,3	KO	KO
F7	0	3	3	0	177	141,2	1,06	149,7	17,5	18,8	KO	18,4	1,11	156,7	KO	KO
F7	0	3	3	1	177	146,2	1,06	155	18,2	19,6	KO	KO	1,11	162,3	KO	KO